

**SNB****Stowarzyszenie
Nowoczesne Budynki**Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa
KRS: 0000385634 NIP: 527-265-50-02
REGON: 142923654

Warszawa, 20 lutego 2012

SNB-3-2/3/2013

**Szanowny Pan
Tomasz ŻUCHOWSKI****Zastępca Dyrektora
Departamentu Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej
ul. Wspólna 2/4
00-050 Warszawa**

W nawiązaniu do zamieszczonego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wersja 2.01.2013, Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, na wniosek zespołów eksperckich, pracujących w ramach grup roboczych: GR2 *Wyposażenie Techniczne Budynków* i GR6 *Racjonalizacja Użytkowania Energii* i koordynowanych przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, pragnie ustosunkować się do propozycji zawartych w przedmiotowym projekcie.

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki wnosi o rozważenie możliwości uwzględnia w projekcie osiem zmian, stanowiących wprowadzenie nowych brzmień lub uzupełnień istniejących:

Zmiana nr 1

- w odniesieniu do pkt 3 projektu, dotyczącego dodania ust.8 w § 153 wprowadzającego obowiązek spełnienia przez izolację przewodów wentylacji i klimatyzacji wymagań zawartych w pkt 1.5. Załącznika nr 2 do rozporządzenia, w powiązaniu z proponowanym brzmieniem pkt 1.5. Załącznika nr 2 proponuje się:

uzupełnienie pkt 1.5. Załącznika nr 2 o stosowne wymagania dla instalacji wentylacji i klimatyzacji w zakresie minimalnej grubości izolacji cieplnej (materiał o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,035 [W/(m \cdot K)]$). Tym samym proponuje się: