


Warszawa, 2 września 2015

SNB-3-2/6/2015



Szanowny Pan
Zbigniew KAMIENSKI
Zastępca Dyrektora
Departamentu Innowacji i Przemysłu
Ministerstwo Gospodarki
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

W nawiązaniu do otrzymanego, w ramach konsultacji społecznych, projektu dokumentu *Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej* Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki, w niniejszym piśmie, pragnie ustosunkować się do propozycji zawartych w projekcie dokumentu.

Prezentowane stanowisko jest ustosunkowaniem się do propozycji resortu, na podstawie dotychczasowego dorobku eksperckich grup roboczych, od 2011 r. koordynowanych przez SNB, opinii i uwag, zgłoszonych przez uczestników dyskusji eksperckiej:

1) w odniesieniu do pkt 8.3.1. w powiązaniu z pkt 8.4.2. dotyczącego działania C.4.2. w zakresie wsparcia dla wyposażania nowobudowanych lub modernizowanych budynków w wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła:

Problem związany z zastosowaniem efektywnej energetycznie instalacji wentylacyjnej to zagadnienie złożone, uzależnione od możliwości technicznych budynku oraz ekonomicznych użytkowników. Nie sprowadza się wyłącznie do zastosowania w budynku odzysku ciepła.

Odzysk ciepła nie jest jedynym sposobem na zapewnienie energooszczędnej instalacji wentylacyjnej. Lektura rozporządzeń UE nr 1253/2014 i 1254/2014, pokazuje, jakie czynniki wpływają na energooszczędność urządzeń wentylacyjnych. Dla osiągnięcia właściwego efektu ekonomicznego istotne znaczenie ma np. sposób regulacji strumienia powietrza wentylacyjnego. Jako najskuteczniejszy został uznany sposób regulacji lokalnej. Istnieją zrealizowane przykłady budynków o niskim zużyciu energii, wyposażonych w instalację grawitacyjną albo hybrydową. Wskazywanie wyłącznie odzysku ciepła, jako warunku sine qua non istnienia instalacji wentylacyjnej w budynku, jest przesadzone. Warto zauważyć, że w żadnym kraju Unii Europejskiej stosowanie wentylacji z